

**EXPÉDITEUR**Virginie MANSIRE   
Service Qualité Sécurité NucléaireTéléphone 02.33.78.76.08  
Télécopie 02.33.78.76.10**DESTINATAIRE**IN FINE  
(Voir dernière page)**DATE**

25 OCT. 2012

**PAGES**6  
Nombre total de pages**NOS RÉFÉRENCES**

D5330-12-1896 - Indice : 00

**OBJET** TÉLÉCOPIE DE DÉCLARATION D'UN ÉVÈNEMENT SIGNIFICATIF DU DOMAINE SÛRETÉ  
SUIVANT LE CRITÈRE 3 DE LA DI 100

Autres domaines concernés : SANS OBJET

**1. CNPE DE FLAMANVILLE**

Tranche concernée : 1

Date et heure de l'évènement : 24/10/12 – 23h00

Date et heure de détection de l'évènement : 24/10/12 – 23h00

Libellé de l'évènement : Débit global de fuite du circuit primaire supérieur à 2300 l/h en AN/GV.

**2. ETAT INITIAL DE LA TRANCHE ET DU MATERIEL CONCERNE SI BESOIN**

Tranche dans le domaine : AN/GV

Les évènements STE suivants sont présents :

- LH4 (Gr2) de nature Fortuite : TAC indisponible du fait d'une delta P sur 0LHT533FI élevée ;
- Prescription Particulière RPN de nature Programmée : « lorsque la Cb RCP est supérieure ou égale à la Cb requise en arrêt à froid, [...] les chaînes de mesure neutronique niveau puissance (CNP) ne sont pas requises », du fait de l'indisponibilité d'une CNP ;
- Prescription Particulière EPP de nature Programmée : « lorsque le personnel est amené à intervenir dans le BR, les SAS d'accès doivent être éclusés. », du fait de SAS BR éclusés.

**3. DESCRIPTION DE L'ÉVÈNEMENT ET ANALYSE DE SES CONSÉQUENCES****3.1. Description de l'évènement**

Le mercredi 24 octobre 2012, la tranche 1 est en AN/GV, arrêt à chaud.

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer aussitôt / If you don't receive all pages, please let us know as soon as possible

**DIRECTION PRODUCTION INGENIERIE**Centre Nucléaire de Production  
d'Electricité de FLAMANVILLEBP 4  
50340 LES PIEUXTéléphone +33 (0)2.33.78.77.77  
Télécopie +33 (0)2.33.78.77.78**www.edf.fr**EDF - SA au capital de 6 129 000 000 euros -  
552 081 317 R.C.S. Paris