

DATE/DATE :

4 DECEMBRE 2000

NOMBRE DE PAGES/NUMBER OF PAGES :

(Y COMPRIS CELLE-CI)

(INCLUDING THIS ONE)

1

MESSAGE D5320/2 - N°00/038 - LZE/PKI - DR

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Monsieur P. LAMAZE (Chef de Mission Exploitation 3/4) - Tél. 03.82.51.78.02

DESTINATAIRE : ANDRA (A l'attention de Madame BOUCHET)

FAX : 01 46 11 82 26

COPIE A : D.R.I.R.E. ALSACE (A l'attention de Monsieur LESAGE)

FAX : 03 88 25 91 67

**OBJET : RUPTURE DE GAINÉ SÉRIEUSE TRANCHE 3**

Madame,

Suite à notre information du 18 octobre 2000, à notre fax du 19 octobre 2000 et après validation de nos mesures par des mesures réalisées au CEA, nous vous confirmons le passage en rupture de gaine sérieuse (activité alpha totale dans le circuit primaire > 4 Bq/l) de la tranche 3 du CNPE de CATTENOM à partir du 6 septembre 2000.

Depuis cette date, la séparation physique des déchets de la tranche 3 est assurée.

Vos interlocuteurs habituels du Service Assistance Technique restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Chef de Mission Exploitation 3/4

Philippe LAMAZE



COPIE : D. MINIERE - J.L. CHRISTINY - B. HERON - E. FAURE - J. ESCAILLAS -  
J.L. TROLLE - J. CUCCOUX - C. MONTORIO - J.P. THOMAS - G. FREY  
J.P. DI FEDERICO - R. CISAMOLO - C. BARUT - M. FAYET - P. LAMAZE  
P. PEZZANI - GUYVER - D 3/4 - CHRONO SECRETARIAT