

EDF DIRECTION PRODUCTION INGÉNIERIE	FICHE AVIS ET REMARQUES	Réf : D5330-12-1903
Centre Nucléaire de Production d'Electricité de FLAMANVILLE		Indice : 00
		Annexe(s) : 00
		Page : 1 / 1
		Nouvel indice de la fiche soldée

Objet / Résumé : Tenue du voile dans le local RC0902 suite à évènement du 24/10/12 sur l'éclatement de la vitre du capteur de débit 1 RPE 015 ID ayant provoqué une fuite primaire sur la tranche 1.

1 - HISTORIQUE

Le 24/10/12 vers 23h, lors de la remise en service de la tranche 1 par le service Conduite, la vitre d'un indicateur de débit (1 RPE 015 ID) situé sur la ligne de purge de la boucle 2 est brisée, provoquant une fuite primaire supérieure à 2,3 m³/h. La tranche a été repliée selon les procédures en situation incidentelle et la fuite a été isolée vers 5h du matin le 25 octobre.

2 - CONSTAT / ÉTAT DES LIEUX / OUVRAGES ET MATÉRIELS CONCERNÉS / LIBELLÉ ENGAGEMENT

L'explosion de la vitre du capteur a amené un jet de vapeur qui a endommagé le voile béton situé à proximité sur une surface d'environ 30x20 cm. La dégradation observée est superficielle. Aucune armature n'a été mise à jour.

3 - IMPACT (CF. D5330-05-0164)

La tenue structurelle du voile n'est pas remise en cause par cet incident.

4 - AVIS / PROPOSITION OU DÉCISION DE TRAITEMENT

Toutefois, la zone sera décontaminée dans le cadre du traitement du fortuit et une réparation du voile sera effectuée lors de l'ASR 20 de la tranche 1 (ragréage et reprise du revêtement peinture) DI n°0710547. Cette réparation est estimée à 500 euros (10/2012).

5 - SOLDE DE LA FAR

FAR soldée le ____ / ____ / ____ <small>(Par visa sur original de la Doc de Référence + montée d'indice n+1)</small>	NOM :	VISA :
DIFFUSION de la FAR soldée :	1 ex. Rédacteur (Doc de Travail) GED + Doc. Sat. concernées Copie DOC-SI pour microfilmage <i>(annule et remplace le dernier indice applicable)</i>	
CONSERVATION ORIGINAL :	3 ANS	

Validation en Comité @\$	PILOTE	CONTRÔLEUR	APPROBATEUR
<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Date : 26/10/2012 Nom : Geraldine MARIN Visa :	Date : 11/08/2012 Nom : Eric POTIGNY Visa :	Date : ____ / ____ / ____ Nom : Jean-Luc FALCONE Visa :
GESTION DOC	Propriétaire : EC Doc Sat : GED Code de classement : ER128REF103 Code package : ING-GC		Réexamen : NON Thème : Génie Civil Diffusion : CdP - Correspondants métier - Chefs d'exploitation - Cadres Techniques - Chefs de Service - Direction Forum GTL : OUI / NON