



MAISONNEUVE Johann

Date 20/10/2008

**RAPPORT**  
**Evénement Significatif Sûreté**  
**survenu le 26/08/2008**  
**tranche n°3**

**Passage en état de repli suite débit de fuite primaire > 230 l/h**

Réf.: D.5170/C34/RES-S/3 08 008

Indice 0

13 pages

2 annexe(s)

Entité émettrice : Service Conduite 3/4

Périmètre d'applicabilité CNPE CHINON

Date d'applicabilité : 16/10/2008

Documents associés : Directive 100 "Critères et modalités de déclaration et d'information à l'Autorité de sûreté des événements survenant sur les installations nucléaires. Mode opératoire "Modalités d'analyse et de rédaction du rapport d'un événement significatif" référence.D5170/SRAS/MO.058

Résumé : Analyse de l'événement du 26/08/2008 : repli de Chinon B3 par application de la conduite à tenir de l'événement RCP 1 (fuite primaire non quantifiée > 230 l/h). L'origine de cet aléa est une inétanchéité en série des robinets 3 RCP 631 VP et 3 RPE 133 VP qui a conduit à une fuite primaire de 720 l/h.

Mots-clés : ESS - SURETE

Accessibilité : Libre  EDF  Restreinte  Confidentielle   
Documentation de réf. : Oui  Non   
Qualité surveillée : Oui  Non

Fichier ress 3.08.008.doc de 768000 octets

Enregistré le 20/10/2008 à 15:56:00

DIRECTION PRODUCTION  
INGÉNIERIE

B.P. 80  
37420 AVOINE

Téléphone +33 (0)2 47 98 60 60  
Télécopie +33 (0)2 47 98 77 09

[www.edf.fr](http://www.edf.fr)

EDF - SA au capital de 8 123 000 000 euros -  
552 081 317 R.C.S. Paris

CNPE de CHINON