



MONTEIL Nathalie

Date 10 JUIN 2011

NOTE TECHNIQUE
BROCHES DES TUBES GUIDES DE GRAPPE
REX A FIN 2010 - ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE MAINTENANCE
POUR 2011 ET AU-DELA

D4550.32-10/5724

Indice : 0

36 pages

5 annexe(s)

0 pièce(s) jointe(s)

Référentiel de niveau Parc DI 01 : Classe 3 <<Produit d'exploitation>>

Applicabilité : Tous paliers

Référence d'affaire : Programme Internes de Cuve

Documents associés : Doctrine Internes de cuve D4008 27 02 REZ/LAE 03/055
 DT147 : Réalisation des examens par ultrasons des broches des guides de grappe

Résumé : Cette note définit les orientations de maintenance (surveillance et remplacement) des broches des guides de grappes pour toutes les tranches du parc vis à vis des deux phénomènes d'endommagement avérés, la corrosion sous contrainte et l'usure, dans un objectif de durée d'exploitation des tranches à VD4 + 20 ans

Date de réexamen :

Remplace :

Document QS

VALIDATION Direction DPN		Domaine : Maintenance		
PS et/ou Commanditaire	NOM	Fonction / Qualité	Date	Visa
	E.COURANT	DEM Maintenance	16/11	

Classement documentaire : DRFD

Durée de conservation : Palier

Accessibilité : EDF

Direction Production Ingénierie
 Division Production Nucléaire
 Unité d'Ingénierie d'Exploitation

Cap Ampère
 1, place Pleyel
 93282 SAINT-DENIS CEDEX

Téléphone +33 (0)1 43 69 22 00
 Télécopie +33 (0)1 43 69 45 71

www.edf.fr

EDF - SA au capital de 911 085 545 euros
 552 081 317 R.C.S. Paris