



Date d'émission : 4 mai 2012

PXA/OCE

Rédacteur(s) : Aurélie PREUX

ENSEMBLE CNPE

GAMME D'EXPLOITATION

SUIVI DE LA FUITE PRIMAIRE/SECONDAIRE PAR LE LABO DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA CONSIGNE CONDUITE F RCP 4

Identification : D5350/GA/04/LA/10001

Indice : 01

14 Page(s) dont 2 Annexe(s)

Service émetteur : Service Technique

Document(s) associé(s) : D5350/SC/COND/CO/570 : « F RCP 4 – Conduite à tenir en cas de détection d'une fuite I/II sur les GV ».
D5350/GA/04/LA/10009 : « Suivi de la fuite I/II par la méthode tritium avec CAOLIN ».
D5350/GA/04/LA/94159 : « Mesures et Calcul du taux de fuite I/II ».
D5350/GT/04/LA/90066 : « Utilisation du CODI 21 ».

Accessibilité :

Libre
Interne : EDF SA
Restreinte
Confidentielle

Intérêt documentaire : OUI NON
Qualité surveillée : OUI NON
Important pour la sûreté : OUI NON

Code de classement : /
Système élémentaire : **RCP**