



Cruas, le : 10 Juin 2002  
CYT/SC

Indice :

**RAPPORT D'EVENEMENT SIGNIFICATIF N° : 4/223/0108**

Auteur(s) : M. CHEYNET

CENTRALE : CRUAS-MEYSSE TRANCHE :

Événement, anomalie ou avarie du : 03/12/2001

Origine :

Fonctionnement :

Matériel :

Libellé : Passage en état de repli en application de l'événement RCP 3 ter des  
STE, suite à l'évolution du débit de fuite primaire/secondaire  
supérieur à 3 l/h sur 24 heures.

Identification : D5180/CR/CD/02014/01

Pages : 23 dont 6 Annexe(s) 9 Page(s)

DOCUMENTS ASSOCIES : Téléx d'information rapide sur Événement Significatif pour la Sûreté n° 01/683  
Fiche Saphir n° 8421411

RESUME: Ce rapport décrit les causes, l'analyse et les actions lancées à la suite du passage en état de repli de la  
tranche 4 en application de l'événement RCP 3 ter des STE.

MOTS CLES: EVENEMENT - FUITE - GENERATEUR - REPLI

Intérêt documentaire : Oui  Non

Accessibilité : LIBRE

EDF.-G.D.F.

DIRECTION

RESTREINTE

CONFIDENTIELLE

Qualité surveillée : Oui  Non

Contenu IPS : Oui  Non

**Bon Pour Application**

**LE DIRECTEUR DELEGUE EXPLOITATION**

**R. VALLES**

